

АКТ №359 от 27.06.2017

**согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или
капитального ремонта)

**Общество с ограниченной ответственностью «СолоДент»
(ООО «СолоДент»)**

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги, и составляется данный акт:
195252, г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 38, пом. 10-Н, литер А

Сведения об Объекте:

часть здания (или помещение) на 1-м этаже, 130 кв.м;

наличие прилегающего земельного участка: нет;

Объект культурного наследия: нет;

Основание для пользования Объектом: аренда;

Арендодатель (наименование организации): ООО «Дюны»;

Форма собственности: частная;

Административно-территориальная подведомственность: нет;

**Наименование и адрес вышестоящей организации: г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 38,
пом. 10-Н, литер А**

**II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на Объекте услуг населению**

Сфера деятельности: здравоохранение;

Наименование предоставляемых услуг: стоматологические услуги;

**Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость,
пропускная способность): 20-30 человек в день;**

Форма способа оказания услуг: к месту предоставления услуги;

**Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории;**

**Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с
нарушением умственного развития.**

Мы, нижеподписавшиеся,
**исполнительный директор ООО «СолоДент» Андрейчикова Татьяна Ивановна, с
одной стороны, представитель Межрегиональной общественной организации
«Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» Большаков Алексей Геннадьевич,
действующий на основании доверенности № 22/06-2, срок действия до 20 июля 2017 г. с
другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:**

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ)
в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить
с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или
капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных
объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления
услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

(Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К,О,С,Г,У/ соответствует частично (условно) для К,О,С,Г,У/ не соответствуют, для К,О,С,Г,У) / нет*).

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: *нет* (территория не принадлежит организации);
2. Пандус стационарный наружный: *нет*;
3. Пандус стационарный внутренний: *нет*;
4. Пандус инвентарный, роллопандус: *нет*;
5. Наружная лестница входной зоны: *да (не соответствует О,С)*;
6. Внутренняя лестница входной зоны: *да (не соответствует О,С)*;
7. Поручни наружные входной зоны: *нет*;
8. Поручни внутренние входной зоны: *нет*;
9. Дверные проемы входной зоны: *да (не соответствуют О,С)*;
10. Подъемные платформы наружные: *нет*;
11. Подъемные платформы внутренние: *нет*;
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): *нет* (установлена табличка с телефоном);
13. Лифт пассажирский: *нет*;
14. Лифт грузовой: *нет*;
15. Мобильные лестничные подъемники: *нет*;
16. Санитарно-гигиенические помещения: *да (не соответствуют К,О,С,У)*;
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У: *нет*;
- 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: *нет*;
- 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде: звуковой информации: *нет*;
- надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: *нет*;
- 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: *нет*;
- 17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: *нет*;
18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: *да (соответствует К,О,Г,У)*
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: *нет*

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

Здание недоступно для посещения инвалидами на креслах-колясках до капитального ремонта или реконструкции.

Для инвалидов на креслах-колясках услуга предоставляется в ближайшей доступной стоматологической поликлинике №30 по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д.46

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения *Общества с ограниченной ответственностью «СолоДент»*, расположенного по адресу: 195252, г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 38, пом. 10-Н, литер А и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального

ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время: **частично доступным** для инвалидов (**кроме инвалидов на креслах-колясках**) и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия О, К, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1	Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)		
		Зона отсутствует. Территория не принадлежит организации	
2	Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)		
2.1	К, О, С, Г, У	У входа, в визуальном доступном для инвалидов месте, установлена вывеска организации, на которой, в том числе, указан номер телефона для оказания помощи инвалидам по сопровождению до места предоставления услуги. Телефон: +7 (812) 337-25-25 (регистратура)	
2.2	О, С	До уровня входной площадки ведет наружная лестница - ступени которой не соответствуют нормам по высоте и никак не выделены, как препятствие для инвалидов по зрению; Входная дверь с завышенным усилием на открывание и завышенным перепадом высот в виде порога; Внутренняя лестница (от входного узла до уровня помещений клиники) не оборудована поручнями; не адаптирована для инвалидов по зрению. Входная зона для инвалидов доступна с сопровождением (по необходимости)	
2.3	К	Вход в помещение клиники <i>не доступен для инвалидов на креслах-колясках</i> до капитального ремонта или реконструкции здания. Отсутствует пандус на входном узле. Отсутствуют иные устройства помощи в преодолении входной площадки и марша внутренней лестницы	
2.4	О, С, Г, У	Назначены сотрудники клиники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуг, помощи при входе и выходе из здания, а также оказания помощи инвалиду при посадке в социальное такси или иное транспортное средство. <i>Ответственные сотрудники: Кудрявцев С.М., Кацук А.О., Болгов А.С.</i> В должностные инструкции внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражена в журнале проведения инструктажа (инструктаж проведен 19.06.2017)	Приказ № 16/06/17
3	Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)		
3.1	О, С	Переходы в другое здание, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты отсутствуют. Дверные и открытые проемы (в свету уже действующих норм) достаточной для прохода ширины. Пороги в коридоре и кабинетах отсутствуют. Возможные затруднения при движении преодолимы самостоятельно или с помощью сопровождающих сотрудников. Для инвалидов доступно с сопровождением (по необходимости)	
3.2	О, С, Г, У	Перемещение инвалидов внутри помещения организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников организации, указанных в п.2.4	Приказ № 16/06/17
4	Зона: места обслуживания инвалидов		
4.1	О, С	Целевая зона - зона обслуживания посетителей - находится на первом этаже здания.	

		Внутри помещения клиники достаточно места для движения по коридору и беспрепятственного подхода к оборудованию в кабинетах. Предусмотрена комфортная зона ожидания	
4.2	О, С, Г, У	Перемещение инвалидов до места предоставления услуги организовано в сопровождении сотрудников организации, указанных в п.2.4	Приказ № 16/06/17
5	Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)		
5.1	О, С	На объекте присутствует санитарно-гигиеническое помещение. Размеры и внутреннее оборудование санузла <i>до его реконструкции</i> не соответствуют требованиям для инвалидов. Помещение частично доступно для инвалидов. Посещение возможно самостоятельно или с сопровождением (по необходимости).	
5.2	С	Туалет не адаптирован для слепых (посещение туалета возможно с сопровождением)	
5.3	О, С, Г, У	Сопровождения инвалидов до санитарно-гигиенического помещения и оказания необходимой помощи организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников организации, указанных в п.2.4	Приказ № 16/06/17
6	Информационное обеспечение на Объекте		
6.1	К, О, С, Г, У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственных за сопровождение инвалидов сотрудников, указанных в п.2.4	Приказ № 16/06/17
6.2	К, О, С, Г, У	Имеется информация об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг на объекте на странице организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». http://www.solodent.ru На странице организации размещены: - контактная информация; - информация о путях движения к объекту от ближайшей станции метро и от остановок наземного пассажирского транспорта (схема); - информация о предоставляемых услугах; - порядке предоставления услуг инвалидам; - условия доступности по зонам, наименованию зон для различных категорий инвалидов; - памятка для инвалида по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала; - информация о недоступности объекта для инвалидов категории К; - информация о предоставлении услуг для инвалидов на креслах-колясках по адресу другого филиала организации; - информация об наличии/доступности санитарно-гигиенического помещения; - информация о наличии/отсутствии парковочных мест в т.ч. для личного транспорта инвалидов на прилегающей территории;	
6.3	К, О, С, Г, У	Назначен сотрудник, ответственный за организацию информационного наполнения страницы организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по вопросам доступности Объекта и предоставляемых услуг. <i>Ответственный сотрудник:</i> Панасевич Катарина	Приказ № 16/06/17
Дополнительные меры (при наличии)			
7	Зона: пути движения к объекту		
		От ближайшей станции метро: «Академическая» до остановки: «ул. Карпинского» на троллейбусе № 30; автобусе № 102, 103, 153, 177; маршрутном такси № К101, К102, К131, К191, К193, К278, К325, К330, К6, К9; до остановки: «пр. Науки, 30» на трамвае № 9, 38, 57 и далее 200 м по выделенному пешеходному пути	
8	Зона: места парковки для автомобилей инвалидов		
		Около входа в клинику, на прилегающем участке внутриквартального проезда, фактически имеются неорганизованные парковочные места, не оборудованные для инвалидов на личном автотранспорте	

V. Рекомендации (заполняется по согласованию сторон и содержат наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт СНИП, СП, ГОСТ):

Установить у начала марша наружной лестницы на высоте 0,75 - 1,2 м кнопку вызова для оказания помощи с соответствующей табличкой;

Нанести контрастную разметку на краевые ступени марша наружной и внутренней лестницы, согласно пп.4.1.12, 4.1.16 СП59.13330.2012;

Оборудовать наружную и внутреннюю лестницу поручнями, согласно пп.5.2.15-5.2.16 СП 59.13330.2012;

Оборудовать помещение клиники набором информационных тактильных табличек и указателей, графических или со шрифтом Брайля, отображающих информацию о помещении, согласно пп.5.5.2 - 5.5.4 СП 59.13330.2012;

Оборудовать существующее санитарно-гигиеническое помещение для посетителей опорным поручнем на стене около унитаза, «тревожной кнопкой», а также выполнить иные требования для инвалидов, передвигающихся с помощью дополнительных опор и инвалидов по зрению, согласно нормам, г.5.3 СП 59.13330.2012;

В срок до конца августа 2017 года разместить на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в полном объеме информацию, указанную в п.6.2 настоящего Акта о доступности для инвалидов помещения клиники.

В том числе, сделать версию сайта для слабовидящих;

Подготовить обращение в Администрацию района по оборудованию парковочных мест для инвалидного автотранспорта согласно нормам СП 59.13330.2012 в непосредственной близости у входа в клинику;

Подпись руководителя Объекта
или доверенного лица



/Андрейчикова Т.И. /

М.П.

Подпись руководителя общественного
объединения инвалидов
или доверенного лица



/Большаков А.Г. /

М.П.